Handlingsplan for energisyn

- Alle identificerede tiltag fra '3 screeningsliste energi' overføres automatisk til handlingsplanen for energisyn.
- Handlingsplanen skal underskrives af virksomhedens ledelse forud for indberetning til Energistyrelsen.
- Virksomheder, der indberetter energisyn og klimasyn skal efter Energistyrelsens godkendelse af indberetningen offentliggøre handlingsplanen på sin hjemmeside.
- Der stilles ikke krav om offentliggørelse af handlingsplan for virksomheder, der indberetter energiledelse eller miljøledelse.
- Handlingsplanen til offentliggørelse skal som minimum indeholde oplysninger, der fremgår af skemaet.

Ledelsens underskrift (Indsæt elektronisk eller underskriv på udprintet handlingsplan, som vedlægges indberetningen i scannet form).	
Navn på ledelsesrepræsentant	Anne-Marie Sannerum
Hvis krav om offentliggørelse, indsæt adresse på hjemmeside, hvor handlingsplanen forventes offentliggjort	https://integriscomposites.com/sustainability/

Nummer	Projektnavn	Årlig energibesparelse (MWh/år)	Årlige CO_2-reduktioner (ton/år)	Årstal for identifikation	Forventes gennemført?	Hvis ja, indsæt årstal for gennemførelse	Hvis nej, beskriv hvorfor projekt ikke gennemføres.
A1	Udskiftning af hedtvandskedel	2.322	478	2026	Ja	2028	Vi er uklare om, hvilke tilslutningsmuligheder vi har ift. elnettet. Vores indtryk er, at vi på nuværende tidspunkt ligger tæt på maks af, hvad der er tilgængeligt. Vi er interesserede i projektet ifm. en potentiel forestående udvidelse af fabrikken.
A2	Udskiftning af kedel til rumopvarmning	235	48	Vælg	Nej	Vælg	Projektet er ikke prioriteret grundet tilbagebetalingstid på +19 år. Ifm. evt. udbygning vil der blive kigget ind i alternative varmekilder
A3	Solceller	82	-	2026	Ja	2028	Vores nuværende bygninger kan ikke bære solceller, men det vil blive indtænkt ifm. en potentiel forestående udvidelse fabrikken.